

リフレッシュリスト/検査書

修理担当

受付日 21年 2 月 27 日

修理完了日 21年 月 日

モデル No.24	発電機 マキタG2010	機番
--------------	---------------------	----

税込販売価格

税額

交換部品				数量	単価	小計
1	エンジンオイル					
2	枠 塗装					
3	ガソリタンク塗装					
4						
5	出力 1.7/2.0KW					
6	電圧 100or(200)V					
7	相数 単相					
8	周波数 50/60Hz					
9	電流 1.7(8.5)/20(10)A					
10	力率 1.0					
11						
12	機関良好!! 現状渡し					
13	補修部分なし					
14						
15	50HZで8.5Aまでの範囲で使用して下さい。					
16	(ポリッシャーの使用は×です。)					
17						
18	1992年 マキタ G2010					
19	価格			1		
23	点検	調整	交換	1		
24	組立	清掃	塗装	1		
				合計		

